



42210061000200794925 от 15.09.2021

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Анжеро-Судженск, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652470, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск, ул. Горького, д. 25

тел/факс 8(38453) 6-14-28, E-Mail: ogpn_ang@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ N 217/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 4", 652473, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД
АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, УЛИЦА Ломоносова,3, ОГРН: 1074246000289, Дата присвоения ОГРН:
09.04.2007, ИНН: 4246008208.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о внеплановой выездной проверки от 15.09.2021 № 217 главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору – начальника ОНДПР г. Анжеро-Судженск, Яйского и Ижморского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Сарафанникова Виктора Николаевича.

в период с «17» сентября 2021 г. по «27» сентября 2021 г.

Заместителем главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору – заместителем начальника ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Вдовушкиной Яной Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 4" Гарварт Ольга Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	не обеспечено ограничение распространения пожара. Проемы в противопожарных перегородках 1 типа (кирпичные стены) не заполнены противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не ниже, чем EI 30 (горячий цех, электрощитовая, вентиляционная камера)	ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст. 6, ст.37, ч.ч. 1-3 ст.88, 59, табл. 21,23,24 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 7.4, п. 5.14, п.5.21 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, п.5.5.7 СП 4.131.30.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.03.2022	
2	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания детского сада. Сняты двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации: две двери в коридоре первого этажа; двери, ведущие из групп «Репка», «Топтыжки», «Теремок», «Золотая рыбка» в лестничную клетку; дверь, ведущая из	п. 16 «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.03.2022	

	коридора музыкального зала в лестничную клетку)			
3	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания детского сада. Ширина эвакуационного выхода из группы «Репка», ведущего в тамбур менее 0,8 м (фактически 0,69 см.)	ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2022	
4	Не обеспечена безопасная эвакуация из здания детского сада. Ширина эвакуационных выходов, из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., на лестницы 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,68 см. в группе «Теремок» и 0,71 см. в группе «Золотая рыбка»)	ст. 4, п.2 ч.1 ст.6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 4"
Гарварт Ольга Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Заместитель главного государственного инспектора
Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и
Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору
– заместитель начальника ОНДПР г. Анжеро-Судженска,
Яйского и Ижморского районов УНДПР Главного
управления МЧС России по Кемеровской области –
Кузбассу Вдовушкина Яна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)



(подпись)



(подпись)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.