

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Анжеро-Судженск
(место составления акта)

“ 26 ” мая 20 20 г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 56

По адресу/адресам: г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова, 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №56 от «27» апреля 2020 года Сарафанникова В.Н. главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная (согласно п. 6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 (ред. от 22.04.2020) "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" проверка проведена с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе с использованием аудио и видео связи) проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 4» (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ___ ” _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа "Детский сад №4"

Гарварт Ольга Владимировна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)


27.04.2020 в 10-00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Вдовушкина Яна Владимировна, заместитель главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по

пожарному надзору (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа "Детский сад №4" Гарварт Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Ранее выявленные нарушения согласно предписания № 246/1/130 от 09.09.2019 срок исполнения 01.08.2020 согласно письма главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Сарафанникова В.Н. на основании п.10 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 4 (ред. от 22.04.2020) "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" сроки устранения нарушений по предписанию об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 246/1/130 от 09.09.2019 года продляется до 30.12.2020 года.

1. согласно протокола № 1 эксплуатационных испытаний наружных эвакуационных лестниц «Проектно-технический центр «Горизонт» от 05.09.2018г., лестница выдерживает статическую нагрузку, но лестничные марши не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009, НПБ 245-2001, что является нарушением п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «Детский сад № 4»;
2. согласно протокола № 2 эксплуатационных испытаний наружных эвакуационных лестниц «Проектно-технический центр «Горизонт» от 05.09.2018г., лестница выдерживают статическую нагрузку, но лестничные марши, ограждения маршей и площадки лестниц не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009, НПБ 245-2001, конструкции наружной пожарной лестницы окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032.11-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения» и ГОСТ 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», что является нарушением п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 МБДОУ «Детский сад № 4»;
3. на наружных пожарных лестницах (эвакуационных лестницах 3 типа), подвергнутых испытаниям закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний, что является нарушением п.7.3 ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" - МБДОУ «Детский сад № 4»;
4. запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открытия изнутри без ключа (в замках имеются личинки для ключей), что является нарушением п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390- МБДОУ «Детский сад № 4»;
5. руководитель организации не обеспечил, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, пропуск огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств -отключением вентиляции при пожаре, что является нарушением п.49 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 МБДОУ «Детский сад № 4»;
6. проемы в противопожарных перегородках 1 типа (кирпичные стены) не заполнены противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не ниже, чем EI 30 (горячий цех, электрощитовая вентиляция камера), что является нарушением п.7.4, 5.14*, таблица 1, таблица 2* СНиП 21-01-87* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - МБДОУ «Детский сад № 4»;
7. в лестничной клетке устроено подсобное помещение, в котором хранится хозяйственный инвентарь, одежда, что является нарушением п.23 абз. «к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - МБДОУ «Детский сад № 4»;
8. сняты двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; двери в коридоре первого этажа; двери, ведущие из групп «Репка», «Топтыжки», «Теремок», «Золушка»;

рыбка» в лестничную клетку; дверь, ведущая из коридора музыкального зала в лестничную клетку), что является нарушением п.23 абз. «д» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 -МБДОУ «Детский сад № 4»;

9. ширина эвакуационного выхода из группы «Репка», ведущего в тамбур менее 0,8 м (фактически 0,69 см.), что является нарушением п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» -МБДОУ «Детский сад № 4»;
10. ширина эвакуационных выходов, из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., на лестницы 3-го типа менее 1,2 м (фактически 0,68 см. в группе «Теремок» и 0,71 см. в группе «Золотая рыбка»), что является нарушением п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» -МБДОУ «Детский сад № 4»;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа "Детский сад №4"

Гарварт Ольга Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” мая 20 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)