

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел./факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 163/1/89

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №4»


(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору от « 12» сентября 2018 г. № 163, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «18» сентября 2018 г. по 10 ч. 00 мин. «18» сентября 2018 г. проведение на проверка Вдовушкиной Яной Владимировной – государственным (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по инспектором г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: г. Анжеро-Судженск, ул. Ломоносова,3

совместно с Заведующей Гарварт Ольга Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здание склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре	ст.54 Ф3 123 от 28.06.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; раздел 7 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»; Приложение А СП5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	01.12.2018г.	

2. +	Эвакуационный путь по открытой лестнице частично прегражден выступающей частью крыши	п.36 б) постановления правительства РФ № 390 от 25.04.12 «О противопожарном режиме»	01.12.2018г.	анрек
3. +	Не представлен сертификат пожарной безопасности на люк выхода на чердак	п. 6.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.12.2018г.	анрек
4. +	Не представлен сертификат пожарной безопасности на ковровую дорожку расположенную на путях эвакуации	п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.12.2018г.	анрек
5. —	Пожарный гидрант находится в неисправном состоянии.	п.55 постановления правительства РФ № 390 от 25.04.12 «О противопожарном режиме»	01.12.2018г.	наибр
6. ✓	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	п.61 постановления правительства РФ № 390 от 25.04.12 «О противопожарном режиме»	01.12.2018г.	наибр
7. ✓	Горючие элементы кровли здания не подвергнуты огнезащитной обработке.	п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 4 часть 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г	01.12.2018г.	наибр

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
по пожарному надзору Вдовушкина Я.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«18» сентября 2018 г.
Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

Тарвакин О.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«18» сентября 2018 г.
* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием :
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)